

Ostróda, 19 grudnia 2019 r.

## **Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe**

**W. Witkowski, M. Gręda**

**Zajezierze 12**

**14-330 Małdyty**

## **OCENA**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w związku z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59)

po zapoznaniu się z otrzymanymi sprawozdaniami nr LBŚiŻ – OBW/1596z/CH/2019 oraz nr LBŚiŻ – OBW/1596z/M/2019 z dnia 16.12.2019 r. z badania wody w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Klonowy Dwór, pobranej w dniu 12.12.2019 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie  
stwierdza przydatność wody do spożycia**

## **UZASADNIENIE**

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium WSSE w Olsztynie w zakresie analizowanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A w tabeli 1, oraz 1C w tabeli 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

MK/3

### **Do wiadomości:**

1. Wójt Gminy Małdyty
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w OSTRÓDZIE  
mgr Zdzisław Sokołowski  
SPECJALISTA Higieny



AB 451

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie  
Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności  
**Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza**  
10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 16  
tel. 89 5248302

Znak sprawy: LBŚiŻ-OBW.9051.5.834.2019

Olsztyn, 16.12.2019 r.

### Sprawozdanie LBŚiŻ-OBW/1596z/M/2019 z badania próbki wody

#### Informacje dostarczone przez zleceniodawcę (klienta):

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda  
Zajezierze 12, 14-330 Małdyty

Nr zlecenia:

Cel badania: Przedstawienie wyników w obszarze regulowanym prawnie

Przedmiot badań: Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Obiekt badań: wodociąg publiczny Klonowy Dwór

Miejsce pobrania próbki: sieć - Klonowy Dwór 11/1 - zgodnie ze zleceniem

Data i godzina pobrania próbki: 12.12.2019 r. godz. 9.00-11.00 - pobrano zgodnie ze zleceniem

Próbka pobrana przez: Zleceniodawcę (przeszkolony próbkobiorca, zaświadczenie nr 232/06)

Metoda pobrania próbki: I-02/PN-EN ISO 19458:2007 - metoda nieakredytowana

#### Informacje podane przez laboratorium:

Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 12.12.2019 r. godz. 12.20

Stan próbki w chwili przyjęcia: Przydatna do badań

|                                   |                                       |                               |                 |                    |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| oznakowanie próbki przez klienta: |                                       |                               |                 | -                  | Najwyższe dopuszczalne wartości<br>wg Rozp.M.Z.<br>z dnia 07.12.2017 r.<br>(Dz.U. poz.2294) |
| kod próbki:                       |                                       |                               |                 | 1596z/M            |                                                                                             |
| Lp                                | Badana cecha                          | Metoda badań                  | Jednostka miary | Wyniki badania     |                                                                                             |
| badania mikrobiologiczne          |                                       |                               |                 |                    |                                                                                             |
| 1                                 | Escherichia coli                      | PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 | jtk/100 ml      | 0                  | 0                                                                                           |
| 2                                 | Enterokoki                            | PN-EN ISO 7899-2:2004         | jtk/100 ml      | 0                  | 0                                                                                           |
| 3                                 | Bakterie grupy coli                   | PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 | jtk/100 ml      | 0                  | 0                                                                                           |
| 4                                 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C | PN-EN ISO 6222:2004           | jtk/1 ml        | nie wykryto w 1 ml | bez nieprawidłowych zmian                                                                   |

- jednostki tworzące kolonie

Badania mikrobiologiczne wykonano 12-15.12.2019 r.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Do wyników badań nie podano stwierdzenia zgodności - zgodnie ze zleceniem.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbki.


Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

autoryzuje

Sekcja Badań Biologicznych  
Wody, Gleby,  
stały asystent  
*mgr Anna Makuch*

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ





AB 451

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie  
Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności  
**Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza**  
10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 16  
tel. 89 5248302

Znak sprawy: LBŚiŻ-OBW.9051.5.834.2019

Olsztyn, 16.12.2019 r.

### Sprawozdanie LBŚiŻ-OBW/1596z/CH/2019 z badania próbki wody

#### Informacje dostarczone przez zleceniodawcę (klienta):

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda  
Zajezerze 12, 14-330 Małdyty

Nr zlecenia: \_\_\_\_\_

Cel badania: Przedstawienie wyników w obszarze regulowanym prawnie

Przedmiot badań: Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Obiekt badań: wodociąg publiczny Klonowy Dwór

Miejsce pobrania próbki: sieć - Klonowy Dwór 11/1 - zgodnie ze zleceniem

Data i godzina pobrania próbki: 12.12.2019 r. godz. 9.00-11.00 - pobrano zgodnie ze zleceniem

Próbka pobrana przez: Zleceniodawcę (przeszkolony próbkobiorca, zaświadczenie nr 232/06)

Metoda pobrania próbki: I-21/PO-OBW-03 - metoda nieakredytowana

#### Informacje podane przez laboratorium:

Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 12.12.2019 r. godz. 12.20

Stan próbki w chwili przyjęcia: Przydatna do badań

| oznakowanie próbki przez klienta: |                                                  |                            |                 | -                                      | Najwyższe dopuszczalne wartości<br>wg Rozp.M.Z.<br>z dnia 07.12.2017 r.<br>(Dz.U. poz.2294)    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kod próbki:                       |                                                  |                            |                 | 1596z/CH                               |                                                                                                |
| Lp                                | Badana cecha                                     | Metoda badań               | Jednostka miary | Wyniki badania niepewność <sup>1</sup> |                                                                                                |
| badania fizyczne                  |                                                  |                            |                 |                                        |                                                                                                |
| 1                                 | Barwa                                            | PN-EN ISO 7887:2012, roz 7 | mg/l Pt         | 15 ± 5                                 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.<br>Zalecana wartość do 15 mg/l Pt  |
| 2                                 | Zapach                                           | PN-72/C-04557              | —               | z0<br>brak zapachu                     | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian                                     |
| 3                                 | Smak                                             | PN-72/C-04557              | —               | z0<br>brak smaku i posmaku             | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian                                     |
| 4                                 | Mętność                                          | PN-EN ISO 7027-1:2016-09   | NTU             | 0,58 ± 0,07                            | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.<br>Zalecany zakres wartości do 1,0 |
| 5                                 | pH                                               | PN-EN ISO 10523:2012       | —               | 7,4 ± 0,1<br>w temp. 16,5°C            | 6,5 ÷ 9,5                                                                                      |
| 6                                 | Przewodność elektryczna właściwa γ <sub>25</sub> | PN-EN 27888: 1999          | μS/cm           | 802 ± 40                               | 2500                                                                                           |

<sup>1</sup> - niepewność wyniku badania fizycznego wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynniku k=2

Badania fizyczne wykonano 12-14.12.2019 r.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Do wyników badań nie podano stwierdzenia zgodności - zgodnie ze zleceniem.

Podana niepewność nie obejmuje etapu pobrania próbki.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

autoryzuje

Kierownik  
Sekcja Badań Fizyko-Chemicznych  
Wody, Gleby, Powietrza

mgr Iwona Rolka

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ