

Znak: HK.9022.2.77.2021

Ostróda, dnia 5 marca 2021 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Wodociąg publiczny Budwity

za okres 01.01.2020 r.÷31.12.2020 r.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że w ww. okresie w ramach nadzoru nad jakością wody pobrano ogółem 2 próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A, określonym w ww. rozporządzeniu. Poboru dokonano z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- biuro ZR
- sklep w Budwitach.

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie nadzorował prowadzenie przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda w Zajezierzu wewnętrznej kontroli jakości wody. Próby wody były pobierane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Administrator pobrał łącznie 3 próbki wody do badań w tym: 2 w zakresie parametrów grupy A oraz 1 w zakresie parametrów grupy B. Próbkę pobrano z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- SUW, woda czysta
- biuro ZR.

Zakres przeprowadzanych badań oraz częstotliwość poboru prób były zgodne z zapisami ww. rozporządzenia.

Ocena ogólna jakości wody

Pobrane próbki wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2, 1D w tabeli 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W związku z powyższym PPIS w Ostródzie stwierdza:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda Zajezerze 12, 14-330 Małdyty
2. Wójt Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10, 14-330 Małdyty
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE
mgr *Zdzisław Sokółowski*
SPECJALISTA HIGIENY