

OCENA JAKOŚCI WODY

Wodociąg publiczny Małdyty Zakład Rolny

za okres 01.01.2022 r. ÷ 31.12.2022 r.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że w ww. okresie w ramach nadzoru nad jakością wody pobrano ogółem 5 próbek wody do badań, w tym: 4 w zakresie parametrów grupy A oraz 1 w zakresie parametrów grupy B, określonym w ww. rozporządzeniu.

Poboru dokonano z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- ul. Dębowa 6,
- Wilamowo9, Lech Pak.

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie nadzorował prowadzenie przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe W. Witkowski, M. Gręda w Zajezierzu wewnętrznej kontroli jakości wody. Próby wody były pobierane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Administrator pobrał łącznie 6 próbek wody do badań, w tym: 4 w zakresie parametrów grupy A, 1 w zakresie parametrów grupy B oraz 1 na obecność parametrów mikrobiologicznych: bakterie grupy coli i *Escherichia coli* oraz obcego smaku i zapachu. Probki pobrano z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- SUW, woda czysta
- ul. Wiązowa 3/1
- ul. Dębowa 6.
- sklep w Wilamowie.

Zakres przeprowadzanych badań oraz częstotliwość poboru prób były zgodne z zapisami ww. rozporządzenia.

Ocena ogólna jakości wody

Pobrane próbki wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2, 1D w tabeli 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Ostródzie stwierdza:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE
mgr Zdzisław Sokółowski
SPECJALISTA Higieny

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe W. Witkowski, M. Gręda Zajezerze 12, 14-330 Małdyty
2. Wójt Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10, 14-330 Małdyty
3. a/a