



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
Tel. 89 646 08 70; FAX 646 08 80 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
REGON 000594525 NIP 741-17-40-920

Ostróda, dnia 27 listopada 2023 r.

Nasz znak: HK.9022.2.399.2023

W. Witkowski, M. Gręda
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Zajezerze 12
14-330 Małdyty

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 27 listopada 2023 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Dobrocinie

**Woda z wodociągu publicznego w Dobrocinie zaopatruje w wodę miejscowości:
Dobrocin, Kielkuty**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 23.11.2023 r. pobrano w ramach kontroli wewnętrznej próby wody do badań z sieci wodociągu publicznego w Dobrocinie. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli – 6 NPL/100 ml. W związku z powyższym stwierdza się **warunkową przydatność wody do spożycia.**

Do czasu uzyskania poprawy mikrobiologicznej jakości wody, ze względów profilaktycznych zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Komunikat obowiązuje do odwołania.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Małdyty
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
3. W-M PWIS w Olsztynie
4. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTRÓDZIE
mgr Zdzisław Sokółowski
SPECJALISTA Higieny